



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DI CATANZARO

via V.Cortese, 11 Catanzaro - tel. 0961 / 531911 - telefax 531997-8 - e-mail: comando.catanzaro@vigilfuoco.it

UFFICIO: PREVENZIONE

Spett.le COMUNE DI  
88100 CATANZARO

Pratica n. 2255



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COM-CZ**

e.p.c. ALLA PREFETTURA  
DI CATANZARO

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0008771 del 19/07/2012

**Oggetto:** Prevenzione Incendi. Attività di Locali di spettacolo con capienza superiore a 2000 posti sita in via VIA F.PAGLIA comune di CATANZARO, individuata al n. 65.C e al nr 49.2.B del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011).  
Parere di conformità progetto di Modifica .

Esaminato il progetto allegato all'istanza relativa all'attività in oggetto indicata, si esprime parere FAVOREVOLE per la conformità antincendio a condizione che venga ottemperato alle sottoelencate prescrizioni:

## 1° FASE ( Stralcio CAPIENZA RIDOTTA A 7499 SPETTATORI )

- Siano aggiornate le procedure inerenti la gestione della sicurezza in considerazione della presenza dell'area interdetta del settore distinti ;
- Non devono coesistere le attività di cantiere e quelle di attività sportiva ;
- Siano rimossi nell'area interdetta tutti gli oggetti contundenti, detriti e materiali vari;
- La limitazione dovrà essere così articolata :
  - Curva Ovest 3000 spettatori
  - Tribuna Ovest 1971 spettatori
  - Tribuna Centrale 1000 spettatori
  - Tribuna est 778 spettaori
  - Curva est 750 spettatori
- Sia richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di vigilanza antincendio costituito da almeno 5 unità con automezzo antincendio + nr 1 unità qualificata per il GOS
- Sia incrementato il sistema di gestione della sicurezza previsto dal D.M. 18.03.1996



*Ministero dell' Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO DI CATANZARO

via V.Cortese, 11 Catanzaro - tel. 0961 / 531911 - telefax 531997-8 - e-mail: comando.catanzaro@vigilfuoco.it

**2 FASE ( COMPLETAMENTO GENERALE CAPIENZA DEFINITIVA PARI A  
14.679 SPETTATORI )**

- Siano resi disponibili in fase di sopralluogo i progetti esecutivi degli impianti tecnologici presenti e i relativi collaudi sia per la parte strutturale che impiantistica .
- Sia richiesta al Comando provinciale dei vigili del Fuoco il servizio di vigilanza antincendio costituito da almeno 5 unità con automezzo antincendio + nr 1 unità qualificata per il GOS .

Restano salve le determinazioni che saranno stabilite in sede di C.P.V.L.P.S. che dovrà esprimere il parere di agibilità necessario per i successivi adempimenti di cui al D.Lvo nr 151/2011 .

Per quanto non espressamente previsto in progetto dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché le norme di cui al D.L.vo 81/08 e D.M. 10/3/98 (ove applicabili).

Completate le opere di cui al progetto approvato, per entrambi le fasi di completamento , ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 151 del 01/08/2011, deve essere presentata a questo Comando Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) , nelle forme di legge con allegata asseverazione di tecnico abilitato e certificazioni di cui all'Allegato II del D.M. 04/05/98.

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito internet [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) .

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(DVD Bruno CUNDARI)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
( Ing. Felice DI PARDO )

\_/Sac